

Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования – залог безопасности Вас и Ваших близких.

Безаварийная эксплуатация внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, в соответствии с Правилами пользования газом в быту утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.11.2007 года № 1539 (в действующей редакции) (далее Правил), обеспечивается своевременным выполнением **технического обслуживания и ремонта**. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования является обязательным профилактическим мероприятием по поддержанию его работоспособности и проводится с периодичностью:

- газовой плиты 1 раз в 10 лет;
- газового проточного водонагревателя и отопительного газового оборудования 1 раз в год (если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования).

Работы по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, осуществляются газоснабжающими организациями и (или) обслуживающей организацией. **Потребители газа обязаны обеспечивать в согласованное с газоснабжающей и (или) обслуживающей организацией время беспрепятственный доступ к газоиспользующему оборудованию**, представителям газоснабжающей и (или) обслуживающей организации для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газового оборудования.

Пункт 66 Правил гласит:

газоснабжающая организация вправе **прекратить снабжение газом потребителей газа** в случаях:

отказа от проведения планового технического обслуживания находящихся в пользовании потребителей газа газопроводов-вводов, газового оборудования, внутренних и вводных газопроводов, ИБУ и резервуарных установок;

повторного в согласованные дату и время непредоставления или уклонения от согласования доступа в жилые и нежилые помещения для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов;

получения информации о неисправности дымовых и вентиляционных каналов, об отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях, отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ;

прекращения договорных отношений между газоснабжающей организацией и потребителем газа на газоснабжение, между газоснабжающей или обслуживающей организацией и потребителем газа на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования;

Несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, технического обслуживания газопроводов-вводов, газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов либо отказ от их проведения - влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо - до пятидесяти базовых величин, ст. 21.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях

Помните, соблюдение Правил пользования газом в быту – безопасность, тепло, уют в Вашем доме!